

**Информация по ООО Механический завод  
за 2 квартал 2016г.**

116.15) Аварийные отключения электрической энергии в отчетном периоде :

Количество аварийных отключений за 2 квартал 2016 г., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, - 1.

Аварийное отключение ВЛ-110 Еманжелинка-Мехзавод произошло 25.05.2016г. в 15.41 (местного времени)-13.41 (Московского времени), включение в работу произошло 25.05.2016г. в 15.51. (местного времени)-13.51(Московского времени). Причины, последствия аварии и мероприятия по их устранению указаны в Акте расследования № 1 от 09.06.2106г., размещенным в таблице «Раскрытие информации 2016г.» в строке 11 б.14) за май 2016г. Объем недоотпуска электроэнергии в соответствии с вышеуказанным актом составил 8,0 тыс.кВтч.

116.16) Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением 35 кВ и выше - 0;

116.17) Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и РП напряжением ниже 35 кВ составляет 3 МВА;

11в (1) Тариф на резервируемую мощность не установлен.

Директор



Григорьев А.П.